

1系統ごとに最大15Aまで

非常用電源
1箇所ごとに最大15Aまで

催事用電源
1箇所ごとに最大50Aまで
4箇所合計最大150A

0 5 m
5 m

多目的ホールA

多目的ホールB

多目的ホールC

多目的ホールD



単相3線100/200 50A

単相3線100/200 50A

単相3線100/200 50A

単相3線100/200 50A

ウエスタ川越 多目的ホール 平行電源コンセント位置図

S:1/100=3 2021年10月現在